



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району

УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3, тел. 4-00-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 22 /1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Николая Косникова»,

в лице директора Цой Ольги Евгеньевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 13 апреля 2017 года № 22, выданного главным государственным
инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишевым А.С.,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:
с 10 час. 50 мин. до 12 час. 50 мин. 24.04.2017
с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. 26.04.2017

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и
Биробиджанского района по пожарному надзору Кидовской Татьяной Владимировной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений МКОУ СОШ № 16 им. Николая Косникова, расположенных по адресу:
ЕАО г. Биробиджан ул. Косникова, 19 совместно с заместителем директора по АХЧ Покацким
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Антоном Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не все огнетушители, установленные на объекте, имеют паспорта (из 22 огнетушителей паспорта имеют 15);	п. 475 ППП № 390	01.07.2017	
2.	Помещение компьютерного класса не оборудовано хладоновым или углекислотным огнетушителем;	п. 472 ППП № 390	01.07.2017	
3.	В компьютерном классе прибор приемо- контрольный «Мираж-GSM-M8-03» размещен на высоте 1,62 м. от уровня пола, что превышает допустимые 0,8-1,5 м.;	п. 2, 3 ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008; ст. 2 ФЗ-69 от 21.12.1994; п. 12.52 НПБ 88-2001	01.07.2017	

4.	Руководителем учреждения не организовано проведение ООО «ЧОО «СОБА», не реже одного раза в квартал, проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (на момент проверки отсутствует акт);	п. 61 ППР № 390	01.07.2017	
5.	Руководителем учреждения не обеспечено наличие годового плана-графика на проведение регламентных работ ООО «ЧОО «СОБА» технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты объекта;	п. 61 ППР № 390	01.07.2017	
6.	В период пребывания людей, в помещении столовой допускается закрытие дверей второго эвакуационного выхода и второй створки центрального эвакуационного выхода на ключ;	п. 2, 3 ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008; ст. 2 ФЗ-69 от 21.12.1994; п. 2.1.11 ППБ 101-89	01.07.2017	
7.	Приборы приемно-контрольные, размещенные на посту охраны, расположены таким образом, что высота от уровня пола до оперативных органов управления, что превышает допустимые 0,8-1,5 м., а именно: - «Мираж-GSM-M4-03» - 1,96 м.; - «Рокот» - 1,71 м.	п. 2, 3 ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008; ст. 2 ФЗ-69 от 21.12.1994; п. 12.52 НПБ 88-2001	01.07.2017	
8.	Допущена установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию дверей: - первый этаж – двери, ведущие из холла в рекреацию начальных классов; - первый этаж – двери у поста охраны; - второй этаж – двери, отделяющие лестничную клетку от поэтажного коридора.	п. 62 ППР № 390	01.07.2017	
9.	Устройство для самозакрывания дверей (доводчики) находятся в неисправном состоянии: - первый этаж – двери у поста охраны; - второй этаж – двери, отделяющие лестничную клетку от поэтажного коридора.	п. 2, 3 ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008; ст. 2 ФЗ – 69 от 21.12.1994; п. 2.1.11 ППБ 101-89	01.07.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района

по пожарному надзору Кидовская Т.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

"26" апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



ИИ
(подпись)

директор ИИ
(должность, фамилия, инициалы)

"26" апреля 2017