

Министерство образования и науки РФ
Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 16 имени Николая Косникова»
ИНН 7901018782 ОГРН 1027900510648
679006, г. Биробиджан
ул. Косникова, 19, тел. 4-83-78
4-82-92
E-Mail: sc16eao@mail.ru
« 09 » августа № 102
На № _____ от _____

Заместителю начальника
санитарно-эпидемиологического надзора
и защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора по ЕАО
О.А. Ишуткиной

Директора МКОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова
О.Е. Цой

Ответ на предписание № 153 от 21.04.2017 г.
об устранении выявленных нарушений

Администрация МКОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова в лице директора О.Е. Цой сообщает об устранении нарушений, выявленных сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО в ходе плановой выездной проверки в период с 06.04.2017 г. по 21.04.2017 г.

1. Во исполнение п. 1 настоящего предписания сообщаем следующее:

При организации питания в новом учебном году администрация школы постарается не допустить нарушений данного пункта. Обучающиеся в полном объеме будут получать рекомендуемые нормы пищевых продуктов в возрастной категории 7-10 лет. Этому будет способствовать разъяснительная и просветительская работа классных руководителей с родителями (законными представителями) обучающихся о правильном питании, о необходимости получения норм пищевых продуктов для растущего организма.

2. Во исполнение п. 2 настоящего предписания сообщаем следующее:

Приняты меры по обеспечению уровня искусственной освещенности 1 парты 3 ряда кабинета № 34 не менее 300 люкс. В настоящее время минимальный уровень искусственного освещения (3 ряд 1 парты) кабинета № 34 соответствует нормируемым показателям (300-500 люкс) и составляет 316 люкс, что подтверждается экспертным заключением № 992 от 14 июля 2017 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (копия экспертного заключения № 992 от 14 июля 2017 года, копия протокола лабораторных исследований № 3981 от 13.07.2017г. прилагается). Минимальный уровень искусственного освещения в малом спортивном зале соответствует нормативным показателям (200 люкс) и составляет 263 люкс, что подтверждается экспертным заключением № 992 от 14 июля 2017 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (копия экспертного заключения № 992 от 14 июля 2017 года, копия протокола лабораторных исследований № 3981 от 13.07.2017 г. прилагается). Минимальный уровень искусственного освещения в большом спортивном зале соответствует нормируемым показателям (200 люкс) и составляет 205 люкс, что подтверждается экспертным заключением № 1097 от 08 августа 2017 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (копия экспертного заключения № 1097 от 08 августа 2017 года, копия протокола лабораторных исследований № 4661 от 07.08.2017г. прилагается).

3. Во исполнение п.3 настоящего предписания сообщаем следующее:

Была приобретена учебная мебель в кабинеты № 1,2,4,10 в соответствии с ростом учащихся. В настоящее время в кабинете № 1 будет использоваться мебель группы «2», «4», что будет соответствовать обучающимся с ростом от 1230 до 1470 мм. В кабинетах № 2,4 будет использоваться группы «2», «3», что будет соответствовать обучающимся с ростом от 1180 до 1390 мм. В кабинете № 10 будет использоваться мебель группы «3», «4», что будет соответствовать обучающимся с ростом от 1390 до 1580 мм. Дополнительно сообщаем, что в

учебных кабинетах начальных классов учебная мебель регулируется от группы 4 до группы 6 в соответствии с ростом обучающихся на начало и в течение всего учебного года.

Директор МКОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова



О.Е. Цой